

**Сведения о проверках МДОУ д/с с. Караман, проводимых органами государственного контроля (надзора)**

№	Дата проверки	Наименование органа государственного контроля	Вид проверки	Результаты проверки (дата и номер акта)
1	08.06.2021	ГУ МЧС России по Саратовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Марксовскому и Советскому районам	внеплановая выездная	Предписание 93/1/1 от 08.06.2021 года; в помещениях на втором этаже отсутствуют извещатели пожарной сигнализации; не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации и журнал эксплуатации систем пожарной безопасности
2	14.10.2021	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области	плановая выездная проверка	Предписание 268/06 от 27.10.2021 проведения производственного контроля за соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов, включая лабораторные исследования и испытания; складские помещения для пищевых продуктов (овощей);оборудовать приборами для измерения относительной влажности температуры воздуха; провести ремонт потолка в старшей группе; все помещения, предназначенные для пребывания детей, обеспечить термометрами для контроля температуры воздуха; запретить использовать в игровых целях, игрушки не подлежащие влажной обработке; уборочный инвентарь для туалетов хранить отдельно от уборочного инвентаря для других помещений; меню, используемое в питание детей, разработать с учетом требований СанПиН по потребности энергии; суточные пробы хранить не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд
3	06.07.2022	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав	плановая выездная проверка	Предписание 128/06 от 24.08.2022 года складское помещение

		потребителей и благополучия человека по Саратовской области		хранение пищевых продуктов (овощей) оборудовать приборами для измерения относительной влажности воздуха; обеспечить целостность оборудования и его покрытия на игровых площадках
--	--	-------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------